

浄化槽検査結果書(11条検査)

〒 747-0835
防府市西浦 154-1

整理番号(0600019507)

山口県知事指定検査機関
一般社団法人山口県浄化槽
〒753-0054 山口市富田原町1



(株)藤商

様

【検査日】 令和4 年 12 月 22 日

【検査員】 田中 正幸

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 管理者(設置者) | (株)藤商 藤村 紘匡 | 設置場所 | 防府市西浦 154-1 | | |
| 施設の名称 | | 建物の用途 | 事務所 | | |
| 浄化槽製造業者 | アムズ(株) | 設置届出日 | 平成23年6月2日 | 使用開始日 | 平成23年9月7日 |
| 型式名 | アムズ CXN | 処理区分 | 合併処理浄化槽 | 放流先 | 側溝 |
| 処理対象人員 | 10 | 処理目標水質(BOD) | 20 mg/ℓ | | |
| 管轄行政機関 | 山口環境保健所 | 処理方式 | 嫌気分離接触ろ床方式 | | |
| 設置工事業者 | | | | | |

1 外観検査 (異常等が認められる項目の番号は、裏面「外観検査」の項目番号です。)

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 異常等が認められる項目 | | | | | | | | | |
| 判 断 | | | | | | | | | |

2 水質検査 (※検査結果の記載のない項目は、処理方式等から検査対象外です。)

【採水時刻】 13 時 10 分 【水温】 11.6 ℃

| 検査項目 | 検査結果 | 判断 | 望ましい範囲 | 検査の目的 |
|-----------------|----------|----|------------------------|----------------------------------|
| 水素イオン濃度(pH) | 4.6 | 可 | 5.8~8.6 | 硝化の進行度合い、薬剤の混入の確認 |
| 汚泥沈殿率 | - % | - | 単独：10%以上60%以下/合併：10%以上 | 活性汚泥の状況、清掃時期の確認 |
| 溶存酸素量(DO) | 8.4 mg/ℓ | 良 | 単独：0.3以上、合併：1.0mg/ℓ 以上 | 好気性処理に必要な酸素量の確認 |
| 透視度 | 30以上 度 | 良 | 20 度以上 | 放流水の汚れの目安の指標 |
| 残留塩素濃度 | 0.2 mg/ℓ | 良 | 検出されること | 放流水の消毒効果の判断 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 2.4 mg/ℓ | 良 | 20 mg/ℓ 以下 | 放流水の水質(汚れの程度)で、浄化槽の処理性能(処理状況)の確認 |

3 書類検査

| 区分 | 項目 | 状 況 | 判断 |
|-------|---------|-----------|----|
| 保守点検 | 記録の有無 | 有 | 良 |
| | 保守点検の回数 | 6/年 | 良 |
| | 保守点検業者 | (株)ホーエー | |
| 清掃の記録 | 記録の有無 | 有 | 良 |
| | 清掃実施日 | 令和4年9月16日 | 良 |
| | 清掃業者 | (株)ホーエー | |

【前回検査結果】

| | |
|------|------------|
| 検査日 | 令和3年12月21日 |
| 総合判定 | 適正 |

総合判定 適正

| | |
|---------|------------------------|
| 判定に係る所見 | 適正ですが、その他の留意点にご注意ください。 |
| その他留意点 | pHは適正範囲から外れています。 |

※この結果書についてご不明の点は、当協会 防府 支部 (TEL: 0835-25-9700) までお問い合わせください。