

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

28年 4月 4日

防府市消防長(署長)

殿

届出者

住 所

氏 名

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

消防 対象 物	所在地	防府市大字西浦字潮合154番1				
	名称	(株)藤商 防府工場				
	用途	14項 倉庫				
	構造・規模	鉄骨	造 地上	2階 地下	階	
		床面積	m ²	延べ面積	m ²	
点検期間	27年10月から 28年3月まで(年 月から 年 月まで)					
消防用設備等 (特殊消防用設備等)の種類等	消火器、自動火災報知設備					
点検票	別添のとおり					
点 検 者	住所	防府市大字新田585-3		社 名	株式会社 初田消火器	
	氏 名	別紙のとおり		電 話 番 号	0835-22-3160	
	点検資格	消 防 設 備 士	種類等	交付知事	交付年月日	講習受講状況
			甲・種類	都道	交付番号	受講地
		乙	府県	年 月 日	都道	年 月
		第 号	府県	第 号	府県	年 月
	消防設備 点検資格 者	種類	種類	交付知事	交付年月日	再講習受講状況
			特・第1・第2種	都道	交付番号	受講年 月
第 号		府県	年 月 日	第 号	年 月	
第 号		府県	第 号	府県	年 月	
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 点検者が複数の場合は、別記様式第3に記入し、添付すること。
 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 4 ※印欄は、記入しないこと。
 5 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を()へ記入すること。
 6 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名		
住所	防府市大字新田585-3			社 名	株式会社 初田消火器		
氏名	山内 清隆			電話番号	0835-22-3160		
資 格	消防設備士	種類等	交付知事	交付年月日	講習受講状況		
		甲・種6類	山口都道府県	交付番号	受講地	受講年月	
	消防設備点検資格者	種 類	第 1 種	交付年月日	再講習受講状況		
				交付番号	受 講 年 月		
		特 種	第 1 種	年 月 日	年 月		
				第 号	年 月		
		第 2 種	第 2 種	年 月 日	年 月		
				第 号	年 月		
					22年7月15日	27年12月	
					第242201349号		
住所				社 名			
氏名				電話番号			
資 格	消防設備士	種類等	交付知事	交付年月日	講習受講状況		
		甲・種乙類	都道府県	交付番号	受講地	受講年月	
	消防設備点検資格者	種 類	第 1 種	交付年月日	再講習受講状況		
				交付番号	受 講 年 月		
		特 種	第 1 種	年 月 日	年 月		
				第 号	年 月		
		第 2 種	第 2 種	年 月 日	年 月		
				第 号	年 月		
住所				社 名			
氏名				電話番号			
資 格	消防設備士	種類等	交付知事	交付年月日	講習受講状況		
		甲・種乙類	都道府県	交付番号	受講地	受講年月	
	消防設備点検資格者	種 類	第 1 種	交付年月日	再講習受講状況		
				交付番号	受 講 年 月		
		特 種	第 1 種	年 月 日	年 月		
				第 号	年 月		
		第 2 種	第 2 種	年 月 日	年 月		
				第 号	年 月		

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の区分、種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習（再講習）受講年月日を記載すること。

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	株藤商 防府工場		防 火 管 理 者	㊦
所在地	防府市大字西浦字潮合154番1		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 35-1-011 株式会社 初田消火器 防府市大字新田585-3 山内 清隆 Tel:0835-22-3160
点検種別	器具点検・総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	28年4月4日～ 28年4月4日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判定	不 良 内 容		
消火器	㊦・不良			㊦
自動火災報知設備	㊦・不良			㊦

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自動火災報知設備点検票						
名 称	(株)藤商 防府工場				防 火 管理 者	印
所 在	防府市大字西浦字潮合154番1				立 会 者	印
点検種別	機器・総合		点検年月日	28年4月4日 ~ 28年4月4日		
点 検 者	資格 第2種	番号 242201349	点 検 者 社名 株式会社 初田消火器 TEL 0835-22-3160	所属会社 住所 防府市大字新田585-3		
	氏名 山内 清隆					
点 検 設 備 名	受 信 機		製造者名	能美防災(株)		
			型式等	FAP-232 受第10-29号		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容		判定		
機 器 点 検						
予非 備常 電電 源源 型)	外 形	Ni-cd蓄電池		○		
	表 示	24V 0.225AH/5HR		○		
	※端子電圧	27.8V		○		
	※切替装置			○		
	※充電装置			○		
	※結線接続			○		
受 信 機	周囲の状況	事務所		○		
	外 形	P型2級		○		
	表 示			○		
	警戒区域の表示装置	3/5		○		
	電 圧 計	V		/		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	0.1, 0.5, 1A		○		
	※継電器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			/		
	※結線接続			○		
	接 地	D種		○		
中 継 器	※火災表示等	蓄積式		○		
		アナログ式		/		
		二信号式		/		
		その他		/		
	※注意表示			○		
	回路導通			/		
	設定表示温度等			/		
	感知器作動等の表示			○		
予 備 品 等			○			

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形			○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分			○		
		感 知 区 域			○		
		適 応 性			○		
		機 能 障 害			○		
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型		Ⓢ 定温(再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式			○	
			熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式			/	
		感 知 線 型			/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型		イオン 光電 アナログ	/		
		分 離 型			/		
	※炎 感 知 器		赤外線 紫外線		/		
	※多 信 号 感 知 器・ 複 合 式 感 知 器				/		
	遠隔試験機能を有する感知器				/		
	発 信 機	周 囲 の 状 況			○		
		外 形		P型2級	○		
		表 示			○		
		押しボタン・送受話器			○		
	表 示 灯			24V	○		
音 響 装 置	外 形			○			
	取 付 状 態			○			
	音 圧 等			○			
	鳴 動 方 式		Ⓢ 区分 相互 再鳴動		○		
※蓄 積 機 能				○			
※二 信 号 機 能				/			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		／					
	受信機 の 火災表示		／					
	受信機 の 注意表示		／					
	受信機・中継器の制御機能・電路		／					
	感 知 器		／					
	感知器回路・ベル回路		／					
無線機能			／					
総 合 点 検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	H25.4.1	火報工業会	メーターリレー試験器	MT-10S	H25.4.1	沖電気工業
	加煙試験器	FTG011	〃	能美防災	炎感知器用 作動試験器			
	外部試験器	FTF014	〃	〃	マノメータ ー	NT-T-1	H25.4.1	ニッタン
	煙感知器用 感度試験器	JAF-II-A	〃	火報工業会	空気注入試 験器	NT-T-1	〃	ニッタン
	減光フィル ター	NFL-F1	〃	ニッタン	回路計	3200	〃	日置電気

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

警戒区域		感 知 器											※ 地区音響装置	※ 発信機	点検結果				
番 号 No.	名 称	差 動 式			定 温 式			熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ット 型	※ 煙 式										
		※ 分布型			ス ポ ット 型	ス ポ ット 型	※ 感 知 線 型		スポット型							分離型			
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式				光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	非 蓄 積	蓄 積
1	1階				4												1	1	○
2	作業場 北	2															1	1	○
3	" 南	2															1	1	○
4-5	アキ																		
合 計		4			4												3	3	
備 考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
 4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

配線点検票 (設備名 自動火災報知設備)									
名称	(株)藤商 防府工場				防火管理者			㊟	
所在	防府市大字西浦字潮合154番1				立会者			㊟	
点検種別	総合		点検年月日	28年4月4日 ~ 28年4月4日					
点検者	資格 第2種	番号 242201349	点検者 氏名 山内 清隆	点検者 所属会社	社名 株式会社 初田消火器	TEL 0835-22-3160			
					住所 防府市大字新田585-3				
点検項目	点検結果				措置内容				
	種別・容量等の内容		判定	不良内容					
総合点検									
専用回路	休憩室分電盤			○					
開閉器・遮断器	NFB 20A			○					
ヒューズ類				○					
絶縁抵抗	常用	∞ MΩ	非常	MΩ	○				
耐熱保護				○					
備考									
	測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
		絶縁抵抗計	3322A	H25.4.1	共立電気				

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票										設置階	1 - 2	階	
名 称	(株)藤商 防府工場							防 火 管理 者				㊟	
所 在	防府市大字西浦字潮合 1 5 4 番 1							立 会 者				㊟	
点検種別	機器点検			点検年月日	28 年 4 月 4 日 ~		28 年 4 月 4 日						
点 検 者	資格	番号		点 検 者	社名			TEL					
	乙種6類山口県	00001			株式会社 初田消火器			0835-22-3160					
	氏名	山内 清隆		所属会社	住所 防府市大字新田 5 8 5 - 3								
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容				
			消 火 器 の 種 別									判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○					
	設 置 間 隔	○						○					
	適 応 性	○						○					
	耐 震 措 置	/						/					
表 示 ・ 標 識		○						○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○					
	安 全 栓 の 封	○						○					
	安 全 栓	○						○					
	使用済みの表示装置	○						○					
	押し金具・レバー等	○						○					
	キ ャ ッ プ	○						○					
	ホ ー ス	○						○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○					
	指 示 圧 力 計	/						/					
	圧 力 調 整 器	/						/					
	安 全 弁	/						/					
	保 持 装 置	○						○					
	車 輪 (車載式)	/						/					
ガス導入管 (車載式)	/						/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器の内部等機能	本・体内内容筒器等	本体容器	○						○		
		内筒等	/						/		
		液面表示	/						/		
	消火薬剤	性	状	○						○	
		消火薬剤量		○						○	
	加圧用ガス容器		○						○		
	カッター・押し金具		○						○		
	ホース		○						○		
	開閉式ノズル・切替式ノズル		/						/		
	指示圧力計		○						○		
	使用済みの表示装置		○						○		
	圧力調整器		/						/		
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)		○						○		
	粉上り防止用封板		○						○		
	パッキン		○						○		
サイホン管・ガス導入管		○						○			
ろ過網		/						/			
放射能力		○						○			
消火器の耐圧性能		/						/			
簡易用消具	外	形	/						/		
	水	量	等	/					/		

備考 NO.3 放射試験後充填

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	秤	手秤	H25.4.1					

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
ABC粉末消火器	6	6	6	0	0

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

