

計 量 証 明 書

株式会社藤商

殿

計量証明事業登録第30号



公益財団法人 山口県予防保健協会

食品環境検査センター

山口市小郡上郷5408番地1

TEL 083-941-6300



計量法に基づく検定

環境計量士 尾本 龍

(登録番号 第3871号)

試料の種類	排水
試料受入方法	持込（令和7年6月16日受入）
試料採取場所	株式会社藤商防府工場
試料採取年月日	令和7年6月16日
試料採取日天候	当日（雨） 前日（*）
試料採取者氏名	依頼者（藤村紘匡）
注）上記の内容については依頼者のお申し出により記入しました。	

上記に対する濃度に係る計量の結果を下表のとおり証明します。

試料の名称 試料採取時刻 水温（℃）	計量の対象 単位	雨水排水	***	***	***	定量下限値
			***	***	***	
		15:20	***	***	***	
		24	***	***	***	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003未満	—	—	—	0.003
鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	0.02未満	—	—	—	0.02
砒素及びその化合物	mg/L	0.005未満	—	—	—	0.005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	—	—	—	0.0005
銅含有量	mg/L	0.02未満	—	—	—	0.02
以下余白						

計量の対象	計量の方法
カドミウム及びその化合物	JIS K 0102-3 14.5
鉛及びその化合物	JIS K 0102-3 13.5
六価クロム化合物	JIS K 0102-3 24.3.1
砒素及びその化合物	JIS K 0102-3 20.4
ポリ塩化ビフェニル	昭和46 環告59 付表4
銅含有量	JIS K 0102-3 11.6
以下余白	

備考	***
----	-----