

2025.10.16 実施

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

防府市消防長（署長）

殿

届出者

住 所 防府市大字西浦 1 5 4 番地の 1

氏 名 株式会社 藤商  
代表取締役 藤村 鉦匡

電話番号 0835-29-0016

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

|                          |     |                      |     |       |   |                              |
|--------------------------|-----|----------------------|-----|-------|---|------------------------------|
| 防火対象物                    | 所在地 | 防府市大字西浦字潮合 1 5 4 番 1 |     |       |   |                              |
|                          | 名称  | ㈱藤商 防府工場             |     |       |   |                              |
|                          | 用途  | 1 4 項 倉庫             |     |       |   |                              |
|                          | 規模  | 地上                   | 2 階 | 地下    | 階 | 延べ面積 8 9 0.85 m <sup>2</sup> |
| 消防用設備等<br>（特殊消防用設備等）の種類等 |     | 消火器、自動火災報知設備         |     |       |   |                              |
| ※ 受 付 欄                  |     | ※ 経 過 欄              |     | ※ 備 考 |   |                              |
|                          |     |                      |     |       |   |                              |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。  
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第 3 に記入し、添付すること。  
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。  
4 ※印欄は、記入しないこと。

## 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

| 点 検 者 |                |                |           |               |              | 設 備 名 |                 |
|-------|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 住 所   | 防府市大字浜方 8 番地 5 |                |           | 氏 名           | 山内 清隆        |       | 消火器<br>自動火災報知設備 |
| 社 名   | 株式会社 初田消火器     |                |           | 電話番号          | 0835-22-3160 |       |                 |
| 資 格   |                | 消防設備士          |           |               |              |       |                 |
| 種類等   |                | 交付年月日          | 交付番号      | 交付知事          | 講習受講年月       |       |                 |
| 甲 種   | 特 類            | 年 月 日          |           |               | 年 月          |       |                 |
| 甲・乙 種 | 1 類            | 年 月 日          |           |               | 年 月          |       |                 |
| 甲・乙 種 | 2 類            | 年 月 日          |           |               | 年 月          |       |                 |
| 甲・乙 種 | 3 類            | 年 月 日          |           |               | 年 月          |       |                 |
| Ⓐ・乙 種 | 4 類            | H30 年 2 月 23 日 | 00102     | 福岡県           | R6 年10 月     |       |                 |
| 甲・乙 種 | 5 類            | 年 月 日          |           |               | 年 月          |       |                 |
| 乙 種   | 6 類            | H27 年 3 月 11 日 | 00001     | 山口県           | R3 年10 月     |       |                 |
| 乙 種   | 7 類            | 年 月 日          |           |               | 年 月          |       |                 |
| 備 考   |                |                |           |               |              |       |                 |
| 資 格   |                | 消防設備点検資格者      |           |               |              |       |                 |
| 種類等   |                | 交付年月日          | 交付番号      | 有効期限          |              |       |                 |
| 特 種   |                | 年 月 日          |           | 年 月 日         |              |       |                 |
| 第 1 種 |                | R3 年 12 月 14 日 | 142302477 | R9 年 3 月 31 日 |              |       |                 |
| 第 2 種 |                | R2 年 11 月 18 日 | 242201349 | R8 年 3 月 31 日 |              |       |                 |

| 点 検 者 |     |           |      |       |        | 設 備 名 |  |
|-------|-----|-----------|------|-------|--------|-------|--|
| 住 所   |     |           |      | 氏 名   |        |       |  |
| 社 名   |     |           |      | 電話番号  |        |       |  |
| 資 格   |     | 消防設備士     |      |       |        |       |  |
| 種類等   |     | 交付年月日     | 交付番号 | 交付知事  | 講習受講年月 |       |  |
| 甲 種   | 特 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 甲・乙 種 | 1 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 甲・乙 種 | 2 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 甲・乙 種 | 3 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 甲・乙 種 | 4 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 甲・乙 種 | 5 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 乙 種   | 6 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 乙 種   | 7 類 | 年 月 日     |      |       | 年 月    |       |  |
| 備 考   |     |           |      |       |        |       |  |
| 資 格   |     | 消防設備点検資格者 |      |       |        |       |  |
| 種類等   |     | 交付年月日     | 交付番号 | 有効期限  |        |       |  |
| 特 種   |     | 年 月 日     |      | 年 月 日 |        |       |  |
| 第 1 種 |     | 年 月 日     |      | 年 月 日 |        |       |  |
| 第 2 種 |     | 年 月 日     |      | 年 月 日 |        |       |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

## 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

| 名 称      | ㈱藤商 防府工場                                                |         | 防 火<br>管理者    |                                                                                |  |
|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 所在地      | 防府市大字西浦字潮合 1 5 4 番 1                                    |         | 点検実施<br>責 任 者 | 表示登録会員番号35-1-0011<br>株式会社 初田消火器<br>防府市大字浜方 8 番地 5<br>山内 清隆<br>Tel:0835-22-3160 |  |
| 点検種別     | <del>機器点検</del> ・ <del>総合点検</del> ・<br>(設備等設置維持計画による点検) |         | 点検年月日         | 7 年 10 月 16 日 ～ 7 年 10 月 16 日                                                  |  |
| 設 備 名    | 点 検 結 果                                                 |         | 措 置 内 容       | 立 会 者                                                                          |  |
|          | 判定                                                      | 不 良 内 容 |               |                                                                                |  |
| 消火器      | Ⓔ・不良                                                    |         |               | 岡本 亜矢子                                                                         |  |
| 自動火災報知設備 | Ⓔ・不良                                                    |         |               | 岡本 亜矢子                                                                         |  |
| 配線       | Ⓔ・不良                                                    |         |               | 岡本 亜矢子                                                                         |  |
|          |                                                         |         |               |                                                                                |  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 点検結果判定概要表

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

自動火災報知設備点検票

|                                    |                      |                                    |       |                                         |         |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| 名 称                                | ㈱藤商 防府工場             |                                    |       | 防 火<br>管理者                              |         |
| 所 在                                | 防府市大字西浦字潮合 1 5 4 番 1 |                                    |       | 立会者                                     | 岡本 亜矢子  |
| 点検種別                               | 機器・総合                |                                    | 点検年月日 | 7 年 10 月 16 日 ～ 7 年 10 月 16 日           |         |
| 点 検 者                              | 氏名<br>山内 清隆          |                                    | 点 検 者 | 社名<br>株式会社 初田消火器<br>TEL<br>0835-22-3160 |         |
|                                    |                      |                                    | 所属会社  | 住所<br>防府市大字浜方 8 番地 5                    |         |
| 点 検<br>設 備 名                       | 受 信 機                | 製 造 者 名 能美防災 (株)                   |       |                                         |         |
|                                    |                      | 型 式 等 F A P - 2 3 2 受第 1 0 - 2 9 号 |       |                                         |         |
| 点 検 項 目                            |                      | 点 検 結 果                            |       |                                         | 措 置 内 容 |
|                                    |                      | 種別・容量等の内容                          | 判定    | 不 良 内 容                                 |         |
| 機 器 点 検                            |                      |                                    |       |                                         |         |
| 予非<br>備常<br>電電<br>源源<br>・<br>(内蔵型) | 外 形                  | N i - c d 蓄電池                      | ○     |                                         |         |
|                                    | 表 示                  | 24V 0.225AH/5HR                    | ○     |                                         |         |
|                                    | ※ 端 子 電 圧            | 2 6 . 4 V                          | ○     |                                         |         |
|                                    | ※ 切 替 装 置            |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | ※ 充 電 装 置            |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | ※ 結 線 接 続            |                                    | ○     |                                         |         |
| 受<br>信<br>機<br>・<br>中<br>継<br>器    | 周 囲 の 状 況            | 事務所                                | ○     |                                         |         |
|                                    | 外 形                  | P 型 2 級                            | ○     |                                         |         |
|                                    | 表 示                  |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | 警戒区域 の 表示装置          | 3 / 5                              | ○     |                                         |         |
|                                    | 電 圧 計                | - V                                | ○     |                                         |         |
|                                    | ス イ ッ チ 類            |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | ヒ ュ ー ズ 類            | 0.1, 0.5, 1 A                      | ○     |                                         |         |
|                                    | ※ 継 電 器              |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | 表 示 灯                |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | 通 話 装 置              |                                    | /     |                                         |         |
|                                    | ※ 結 線 接 続            |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | 接 地                  | D 種                                | ○     |                                         |         |
| 継<br>器                             | 附 属 装 置              | 機械警備                               | ○     |                                         |         |
|                                    | ※ 火災表示等              | 蓄 積 式                              | ○     |                                         |         |
|                                    |                      | アナログ式                              | /     |                                         |         |
|                                    |                      | 二 信 号 式                            | /     |                                         |         |
|                                    |                      | そ の 他                              | /     |                                         |         |
|                                    | ※ 注 意 表 示            |                                    | /     |                                         |         |
|                                    | 回 路 導 通              |                                    | ○     |                                         |         |
|                                    | 設 定 表 示 温 度 等        |                                    | /     |                                         |         |
| 感知器作動等 の 表示                        |                      | /                                  |       |                                         |         |
| 予 備 品 等                            |                      | ○                                  |       |                                         |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。  
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
5 設置内容欄には、点検の際設置した内容を記入すること。  
6 要中※印の欄は、自動試験機能を有するものについては記入不要。

|             |                               |           |                       |               |   |  |  |
|-------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---|--|--|
| 感 知 器       | 外 形                           |           |                       | ○             |   |  |  |
|             | 警 戒 状 況                       | 未 警 戒 部 分 |                       |               | ○ |  |  |
|             |                               | 感 知 区 域   |                       |               | ○ |  |  |
|             |                               | 適 応 性     |                       |               | ○ |  |  |
|             |                               | 機 能 障 害   |                       |               | ○ |  |  |
|             | ※ 熱 感 知 器                     | ス ポ ッ ト 型 |                       | ☑ 定温(再) 熱アナログ | ○ |  |  |
|             |                               | 分 布 型     | 空 気 管 式               |               | ○ |  |  |
|             |                               |           | 熱 電 対 式・<br>熱 半 導 体 式 |               | / |  |  |
|             |                               | 感 知 線 型   |                       |               | / |  |  |
|             | ※ 煙 感 知 器                     | ス ポ ッ ト 型 |                       | イオン 光電 アナログ   | / |  |  |
|             |                               | 分 離 型     |                       |               | / |  |  |
|             | ※ 炎 感 知 器                     |           | 赤外線 紫外線               | /             |   |  |  |
|             | ※ 多 信 号 感 知 器・<br>複 合 式 感 知 器 |           |                       | /             |   |  |  |
|             | 遠隔試験機能を有する感知器                 |           |                       | /             |   |  |  |
|             | 発 信 機                         | 周 囲 の 状 況 |                       |               | ○ |  |  |
| 外 形         |                               | P型2級      |                       | ○             |   |  |  |
| 表 示         |                               |           | ○                     |               |   |  |  |
| 押しボタン・送受話器  |                               |           | ○                     |               |   |  |  |
| 表 示 灯       |                               | 24V       | ○                     |               |   |  |  |
| 音 響 装 置     | 外 形                           |           |                       | ○             |   |  |  |
|             | 取 付 状 態                       |           |                       | ○             |   |  |  |
|             | 音 圧 等                         |           |                       | ○             |   |  |  |
|             | 鳴 動 方 式                       |           | ☑ 区分 相互 ☑             | ○             |   |  |  |
| ※ 蓄 積 機 能   |                               |           | ○                     |               |   |  |  |
| ※ 二 信 号 機 能 |                               |           | /                     |               |   |  |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

|                   |                 |          |        |       |            |           |        |       |
|-------------------|-----------------|----------|--------|-------|------------|-----------|--------|-------|
| 自動試験機能            | 予備電源・非常電源       |          | ／      |       |            |           |        |       |
|                   | 受信機 の 火災表示      |          | ／      |       |            |           |        |       |
|                   | 受信機 の 注意表示      |          | ／      |       |            |           |        |       |
|                   | 受信機・中継器の制御機能・電路 |          | ／      |       |            |           |        |       |
|                   | 感 知 器           |          | ／      |       |            |           |        |       |
|                   | 感知器回路・ベル回路      |          | ／      |       |            |           |        |       |
| 無 線 機 能           |                 |          | ／      |       |            |           |        |       |
| 総 合 点 検           |                 |          |        |       |            |           |        |       |
| 同 時 作 動           |                 |          | ○      |       |            |           |        |       |
| ※煙 感 知 器 等 の 感 度  |                 |          | ／      |       |            |           |        |       |
| 地 区 音 響 装 置 の 音 圧 |                 |          | ○      |       |            |           |        |       |
| ※総 合 作 動          |                 |          | ○      |       |            |           |        |       |
| 備 考               |                 |          |        |       |            |           |        |       |
|                   |                 |          |        |       |            |           |        |       |
|                   |                 |          |        |       |            |           |        |       |
|                   |                 |          |        |       |            |           |        |       |
|                   |                 |          |        |       |            |           |        |       |
|                   |                 |          |        |       |            |           |        |       |
| 測 定 機 器           | 機 器 名           | 型 式      | 校正年月日  | 製造者名  | 機 器 名      | 型 式       | 校正年月日  | 製造者名  |
|                   | 加熱試験器           | HK-3     | R4.4.1 | 火報工業会 | メーターリレー試験器 | MT-10S    | R4.4.1 | 沖電気工業 |
|                   | 加煙試験器           | FTG011   | R4.4.1 | 能美防災  | 炎感知器用作動試験器 | FTEJ001-P | R3.8.2 | 能美防災  |
|                   | 外部試験器           | FTF014   | R4.4.1 | 能美防災  | マノメーター     | NT-T-1    | R4.4.1 | ニッタン  |
|                   | 煙感知器用感度試験器      | JAF-II-A | R4.4.1 | 火報工業会 | 空気注入試験器    | NT-T-1    | R4.4.1 | ニッタン  |
|                   | 減光フィルター         | NFL-F1   | R4.4.1 | ニッタン  | 回路計        | 3200      | R4.4.1 | 日置電気  |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

| 警 戒 区 域    |       | 感 知 器            |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  | ※ 地 区 音 響 装 置 | ※ 機 果 |   |   |
|------------|-------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--|--|---------------|-------|---|---|
| 番 号<br>No. | 名 称   | 差 動 式            |                  |                       | 定 温 式             |                   | 熱<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式<br>ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ※ 煙 式                 |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       | ※ 分 布 型          |                  |                       | ス<br>ポ<br>ット<br>型 | ス<br>ポ<br>ット<br>型 |                                                 | ス ポ ッ ト 型             |             |                                           |                                 | 分 離 型       |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       | 空<br>気<br>管<br>式 | 熱<br>電<br>対<br>式 | 熱<br>半<br>導<br>体<br>式 |                   |                   |                                                 | イ<br>オ<br>ン<br>化<br>式 | 光<br>電<br>式 | イ<br>オ<br>ン<br>化<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 | 光<br>電<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 | 光<br>電<br>式 | 光<br>電<br>ア<br>ナ<br>ロ<br>グ<br>式 |  |  |               |       |   |   |
| 1          | 1 階   |                  |                  |                       | 4                 |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               | 1     | 1 | ○ |
| 2          | 作業場 北 | 2                |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               | 1     | 1 | ○ |
| 3          | 作業場 南 | 2                |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               | 1     | 1 | ○ |
| 4-5        | アキ    |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
|            |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |
| 合 計        |       | 4                |                  |                       | 4                 |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               | 3     | 3 |   |
| 備 考        |       |                  |                  |                       |                   |                   |                                                 |                       |             |                                           |                                 |             |                                 |  |  |               |       |   |   |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。  
3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。  
4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。  
5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備考 | <p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。</p> <p>2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p> <p>3 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 配 線 点 検 票 (設備名 自動火災報知設備) |                 |           |               |                                         |         |            |        |      |
|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|---------|------------|--------|------|
| 名 称                      | ㈱藤商 防府工場        |           |               |                                         |         | 防 火<br>管理者 |        |      |
| 所 在                      | 防府市大字西浦字潮合154番1 |           |               |                                         |         | 立会者        | 岡本 亜矢子 |      |
| 点検種別                     | 総合              |           | 点検年月日         | 7 年 10 月 16 日 ~ 7 年 10 月 16 日           |         |            |        |      |
| 点 検 者                    | 氏名<br>山内 清隆     |           | 点 検 者<br>所属会社 | 社名<br>株式会社 初田消火器<br>TEL<br>0835-22-3160 |         |            |        |      |
|                          |                 |           |               | 住所<br>防府市大字浜方8番地5                       |         |            |        |      |
| 点 検 項 目                  |                 | 点 検 結 果   |               |                                         |         | 措 置 内 容    |        |      |
|                          |                 | 種別・容量等の内容 |               | 判定                                      | 不 良 内 容 |            |        |      |
| 総 合 点 検                  |                 |           |               |                                         |         |            |        |      |
| 専 用 回 路                  | 休憩室分電盤          |           |               | ○                                       |         |            |        |      |
| 開 閉 器 ・ 遮 断 器            | NFB 20 A        |           |               | ○                                       |         |            |        |      |
| ヒ ュ ー ズ 類                |                 |           |               | /                                       |         |            |        |      |
| 絶 縁 抵 抗                  | 常用 20 MΩ 非常 MΩ  |           |               | ○                                       |         |            |        |      |
| 耐 熱 保 護                  |                 |           |               | ○                                       |         |            |        |      |
| 備 考                      |                 |           |               |                                         |         |            |        |      |
| 測 定 機 器                  | 機 器 名           | 型 式       | 校正年月日         | 製造者名                                    | 機 器 名   | 型 式        | 校正年月日  | 製造者名 |
|                          | 絶縁抵抗計           | KEW3442   | R4.4.1        | 共立電気                                    |         |            |        |      |
|                          |                 |           |               |                                         |         |            |        |      |
|                          |                 |           |               |                                         |         |            |        |      |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 消 火 器 具 点 検 票              |                      |   |  |             |                               |   |   |   |   | 設置階        | 1 - 2               | 階       |
|----------------------------|----------------------|---|--|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|------------|---------------------|---------|
| 名 称                        | (株)藤商 防府工場           |   |  |             |                               |   |   |   |   | 防 火<br>管理者 |                     |         |
| 所 在                        | 防府市大字西浦字潮合 1 5 4 番 1 |   |  |             |                               |   |   |   |   | 立会者        | 岡本 亜矢子              |         |
| 点検種別                       | 消火器具点検               |   |  | 点検年月日       | 7 年 10 月 16 日 ~ 7 年 10 月 16 日 |   |   |   |   |            |                     |         |
| 点 検 者                      | 氏名<br>山内 清隆          |   |  | 点 検 者       | 社名<br>株式会社 初田消火器              |   |   |   |   |            | TEL<br>0835-22-3160 |         |
|                            |                      |   |  | 所属会社        | 住所<br>防府市大字浜方 8 番地 5          |   |   |   |   |            |                     |         |
| 点 検 項 目                    |                      |   |  | 点 検 結 果     |                               |   |   |   |   | 措 置 内 容    |                     |         |
|                            |                      |   |  | 消 火 器 の 種 別 |                               |   |   |   |   |            | 判定                  | 不 良 内 容 |
|                            |                      |   |  | A           | B                             | C | D | E | F |            |                     |         |
| 設<br>置<br>状<br>況           | 機 器 点 検              |   |  |             |                               |   |   |   |   |            |                     |         |
|                            | 設 置 場 所              | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | 設 置 間 隔              | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | 適 応 性                | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
| 表 示 ・ 標 識                  | 耐 震 措 置              | / |  |             |                               |   |   | / |   |            |                     |         |
|                            | 機 器 点 検              | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | 本 体 容 器              | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | 安 全 栓 の 封            | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
| 消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 安 全 栓                | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | 使用済みの表示装置            | / |  |             |                               |   |   | / |   |            |                     |         |
|                            | 押し金具・レバー等            | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | キ ャ ッ プ              | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | ホ ー ス                | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | ノズル・ホーン・ノズル栓         | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | 指 示 圧 力 計            | ○ |  |             |                               |   |   | ○ |   |            |                     |         |
|                            | 圧 力 調 整 器            | / |  |             |                               |   |   | / |   |            |                     |         |
|                            | 安 全 弁                | / |  |             |                               |   |   | / |   |            |                     |         |
|                            | 保 持 装 置              | / |  |             |                               |   |   | / |   |            |                     |         |
|                            | 車 輪 (車載式)            | / |  |             |                               |   |   | / |   |            |                     |         |
|                            | ガス導入管 (車載式)          | / |  |             |                               |   |   | / |   |            |                     |         |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

|                |                      |             |          |      |       |     |       |      |   |  |  |
|----------------|----------------------|-------------|----------|------|-------|-----|-------|------|---|--|--|
| 消火器の内部等・機能     | 本・体内<br>内容筒<br>器等    | 本体容器        | /        |      |       |     |       | /    |   |  |  |
|                |                      | 内筒等         | /        |      |       |     |       | /    |   |  |  |
|                |                      | 液面表示        | /        |      |       |     |       | /    |   |  |  |
|                |                      | 消火薬剤        | 性 状      | /    |       |     |       |      | / |  |  |
|                |                      |             | 消火薬剤量    | /    |       |     |       |      | / |  |  |
|                | 加圧用ガス容器              | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | カッター・押し金具            | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | ホース                  | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 開閉式ノズル・切替式ノズル        | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 指示圧力計                | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 使用済みの表示装置            | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 圧力調整器                | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 安全弁・減圧孔<br>（排圧栓を含む。） | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 粉上り防止用封板             | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 機能                   | パッキン        | /        |      |       |     |       | /    |   |  |  |
|                |                      | サイホン管・ガス導入管 | /        |      |       |     |       | /    |   |  |  |
| ろ過網            |                      | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
| 放射能力           |                      | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
| 消火器の耐圧性能       |                      | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
| 簡火<br>易用<br>消具 | 外 形                  | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
|                | 水 量 等                | /           |          |      |       |     | /     |      |   |  |  |
| 備 考            |                      |             |          |      |       |     |       |      |   |  |  |
| 測 定 機 器        | 機 器 名                | 型 式         | 校正年月日    | 製造者名 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |   |  |  |
|                | 秤                    | 手秤          | R4. 4. 1 |      |       |     |       |      |   |  |  |
|                |                      |             |          |      |       |     |       |      |   |  |  |
|                |                      |             |          |      |       |     |       |      |   |  |  |

| 器 種 名      | 設 置 数 | 点 検 数 | 合 格 数 | 要修理数 | 廃 棄 数 |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 外形：粉末(蓄圧式) | 6     | 6     | 6     | 0    | 0     |
|            |       |       |       |      |       |
|            |       |       |       |      |       |
|            |       |       |       |      |       |
|            |       |       |       |      |       |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

# 消 火 器 具 調 查 表

[illegible]

注1. 消火器具の種別欄には、該当するものについて6型・10型の呼称名を記入すること。

Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

注2. 判定欄には、良好の場合には○印、不良の場合には×印措置済には⊗印を記入すること。

注3. 放射点検を実施した消火器具については措置内容欄に◎印を記入すること。